

PROGRAMA DE NECESIDADES - INSTALACIONES ESPECÍFICAS

Ficha 12

CENTRO DE TRANSFERENCIA EL OLIVILLO

Actualizacion Febrero 2021

LABORATORIO ESCANEO ZONA C C-4,3 Planta: Cuarta Superficie: util 103,18

NECESIDADES INSTALACION EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

EQUIPO A INSTALAR (P.N)	PESO KG	PRODUCTOR DE RUIDO	Necesidad de conexión grupo	Necesidad medios audiovisuales	POTENCIA SOLICITADA (W)	TIPO CORRIENTE	Nº de tomas de corriente	Nº de toma de datos	AGUA FRIA	AGUA CALIENTE	DESA GÜE	ILUMINACION NATURAL
	P. N	Nivel de dB	SI/NO			Monofásica /Trifásica	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Si/No
Wifi (en pasillo)												
General	No	No	No	No	Plano Be07	Plano Bb06	PlanoBb06	P, Dc06	NO	NO	NO	NO
NECESIDADES ESPECIALES												
Zona escaneo												
Equipos						Monofásica	4	2				
Equipos						Trifásica	2					

REFERENCIAS DE INSTALACION EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

Instalación	Observación	Referencia planimetria	Instalación	Observación	Referencia planimetria
TOMAS DE CORRIENTE	Si	Plano Bb6 Electricidad	GASES MEDICINALES	NITROGENO NO HIDROGENO NO CO2 NO ARGÓN NO	
CUADRO ELECTRICO PROPIO	En lab. Proteomicos	Cuadro Plano Be07 Plano Bd06			
DATOS	Si	CS4-PROT R/G Unifilar			
WIFI	Si	Plano Dc06 Comunic.	PREINSTALACION VIDRINA DE GASES	NO	
PREINSTALACION MEDIOS AUDIOVISUALES	No		PREINSTALACION ARMARIO DE GASES Y DISOLVENTES	NO	
ILUMINACION ARTIFICIAL	Luminarias led 60x60	Plano Bc06 Alumbrado	HUECO CAMPANA EXTRACCION	NO	
CLIMATIZACION	SI Stma VRV	Plano Ab/Ac06 Climatización	NECESIDADES AISLAMIENTO	NO	
VENTILACION	SI	Plano Ab/Ac06 Climatización	PAVIMENTO	PVC	
AGUA FRIA	NO		REVESTIMIENTO PAREDES	Pintura	
AGUA CALIENTE	NO		TECHOS	Continuo	
AIRE COMPRIMIDO	NO		OTROS		
VACIO	NO				
GAS NATURAL	NO				