

**PROGRAMA DE NECESIDADES - INSTALACIONES ESPECÍFICAS**

Ficha 3

**CENTRO DE TRANSFERENCIA EL OLIVILLO**

Actualizacion Febrero 2021

PLANTA PILOTO Zona C C-1,3 Planta: Primera Superficie: util m2 85,96

**NECESIDADES INSTALACION EQUIPAMIENTO ESPECIFICO**

	EQUIPO A INSTALAR (P.N)	PESO KG	PRODUCTOR DE RUIDO	Necesidad de conexión grupo	Necesidad medios audiovisuales	POTENCIA SOLICITADA (W)	TIPO CORRIENTE	Nº de tomas de corriente	Nº de toma de datos	AGUA FRIA	AGUA CALIENTE	DESAGÜE	ILUMINACION NATURAL	
		P. N	Nivel de dB	SI/NO			Monofasica /Trifasica	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Si/No
C-1,3	WIFI						Monofásica	1						
	General	Si	No	No	Plano Be02	plano Bb03	P. Bb03	P. Dc03	Si	Si	Rejilla	SI		
	<b>ZONA DE PREPARADO</b>													
	Puesto de responsable						Monofásica	1X4	1X2					
	Separador de ca	280 kg				3 kW	Trifásica	1						
	Mezcladora y ho	50 kg				2,67 kW	Monofásica	3						
	Formadora y mo	80 kg				2,5 kW	Monofásica	1						
	Rebozadora	55 kg				120 W	Monofásica	1						
	Envasadora a va	70-80 kg				2,5 kW	Monofásica	2						
	Autoclave pasteur	180-265 kg				6 kW	Monofásica	2	1	1		1		
	Marmita con agit	70-80 kg				14 Kw	Trifásica	1				1		
	Arcón congelad	79-102 kg				450-500 W	Monofásica	1						
	Arcón frigorífico	100 kg				450-500 W	Monofásica	1						
	Liofilizador	100 kg				3,8 kW	Monofásica	1						
	Armario ahumad	30 kg				2 kW	Monofásico	1						

REFERENCIAS DE INSTALACION EQUIPAMIENTO ESPECIFICO									
Instalación		Observación	Referencia planimetria		Instalación		Observación	Referencia planimetria	
TOMAS DE CORRIENTE		Si	Plano Bb03 Electricidad		GASES MEDICINALES		NITROGENO	No	
CUADRO ELECTRICO PROPIO		Si	Cuadro CS1PILR/G	Plano Be02 Unifilar	Plano Bd03 CANALIZ,	HIDROGENO	No	CO2-DN	Plano Eb03
DATOS WIFI		Puesto	R2/P3 19/20		Plano Dc03 Comunicac,	CO2	Si		Gases M,
PREINSTALACION MEDIOS		No				ARGÓN	No		
ILUMINACION ARTIFICIAL			Luminadria led 60x60		Plano Bc03 Alumbrado	PREINSTALACION VIDRINA DE GASES		Conducto	Plano Ad03/ Ad07
CLIMATIZACION		Si	Stma VRV		Plano Ab/Ac03 Climatización		Si	Extracción circular	Extracción
VENTILACION		Si			Plano Ab/Ac03 Climatiz,	HUECO CAMPANA EXTRACCION		Extracción Circular	Plano Ad03/ Ad07
FONTANERIA	AGUA FRIA	Si			Plano Fb03 Fontanería	NECESIDADES AISLAMIENTO		PPR diametro 80	Extracción
FONTANERIA	AGUA CALIENTE	Si				PAVIMENTO		Conducto de chapa helic, de 200mm	Plano Ad03/ Ad07
AIRE COMPRIMIDO VACIO		Si		AM-DN	Plano Eb03	REVESTIMIEN			Extracción
GAS NATURAL		No		VAC-DN	Gases M,	TECHOS			
					Combustible			PVC antideslizante	
								Alicartado	
								Registrable 60x60 cm	